

つばきホール照明回路およびコンセント表示

場 所	記号	回路数				備 考
		全	下	中	上	
1 ボーダー	1B	8	4	4	同下手と 回路	W 72 W 72 切り替え8回路
2 ボーダー	2B	8	4	4		
1 サスペンション	1S	12	4	4		1 ~ 3 各サス 1 Kw凸×8 フレネル×8
2 サスペンション	2S	12	4	4		
3 サスペンション	3S	8	4	4		
アッパーホリ	UH	8	4			"71 "72 "63 "22
ローホリ	LH	8	4			"71 "59 "22 "40
トーマンタルタワー	TT	4	2			上下各 1 Kw凸×4
シーリングライト	QL	10				1 Kw凸×20
フロントサイド	Fr	8	4			上下各 1 Kw凸×12
フットライト	F	4	4			
フロア前コンセント	前	4	2		2	コンセントは全て20A・C型コンセント または、30A・C型コンセントです。 UH、LHは下記の色を基本色として利用 できますが、その他の色は全て持ち込 み願います。
ウォールコンセント	WC	4	2		2	
フロア上下コンセント	FC	24	12		12	UH "71 "72 "63 "22 LH "71 "59 "22 "40
フロア奥コンセント	奥	4		4		
非 調 光 回 路	仮設電源		2	2		100A 単相 3線
	センターピン	セター	2		2	1 Kwクセノンピンスポット

